

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा  
जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा, अमरावती  
पाणी नमुन्यांचा सुक्ष्मजीवीय अहवाल

दुरध्वनी क्र. - २६६०५३७

प्रति, प्राचार्य, स्कूल ऑफ स्कोल्स, वरुड त्रि. अमरावती.

विण्याच्या पत्र क्रमांक व दिनांक

:- २१०३१२०२५

योग शाळा संदर्भ क्रमांक

:- ३३४३

घेतल्याचा दिनांक

:-

पोहोचल्याचा दिनांक

:- } २१०३१२०२५

रण सुरु केल्याचा दिनांक

:-

जो. व.  
तो.

नमुन्यांचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष		इतर अभिप्राय
	प्रति १०० मि.ली. नमुन्यातील संभाव्य सुक्ष्म जंतुंची संख्या		
	कोलीफॉर्मस	थर्मोटॉरंट कोलीफॉर्मस / इ. कोलाय	
बोअरच्या वाठ्याच्या नमुना वॉटर फिल्टर प्रक्रियाकृत पावती क्र. ३०८६६६६ दि. २१०३१२०२५	०	—	पिण्यास योग्य.

टिप :- पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणत क्लोरिनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सुक्ष्मजीवीय पुनर्तपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

टिप :- हा अहवाल या प्रयोगशाळेत सादर केलेल्या नमुन्यापुरता मर्यादित आहे.

अहवाल क्रमांक ३३४३

जावक क्र. :- ४०८

अभिप्राय तारेने/दुरध्वनीद्वारे कळविल्याचा दिनांक:-

दिनांक :- २९/०१/२०२५

प्रत सादर :-

- जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती.
- जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, जिल्हा अमरावती.
- गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती ————— जि. अमरावती.

कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी  
जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा  
अमरावती.